



ООО «ВАРМЕ ГРУПП»

ИНН 5009103151 КПП500901001 ОГРН 1165009050513
142062 МО г.Домодедово с.Растуново, д.54
+7 (495) 332 0204 www.warme-rus.ru

Паспорт качества

Теплоносителя «WÄRME ECO PRO 30» по ТУ 2422-002-18845548-2016

Производства ООО «ВАРМЕ ГРУПП» на соответствие требованиям ТУ 2422-002-18845548-2016

Дата выработки: январь 2017 г

№ партии:

Наименование показателя	Норма	Метод испытания
1. Внешний вид	Однородная жидкость зеленого цвета без механических примесей	П.4.2
2. Плотность при температуре 20С г/см ³	1,035	По п.4.2 ГОСТ 28084-89
3. Водородный показатель (рН), в пределах	6,5 – 8,5	По ГОСТ 22567.5 и п.4.8 ГОСТ 28084
4. Щелочность, см ³ , в пределах	7,0 – 10,0	По п.4.9 ГОСТ 28084-89
5. Температура начала кристаллизации, С, не выше	30	По п.4.3 ГОСТ 28084-89
6. Температура кипения при давлении 101,3 кПа, С, не ниже	108	По п.4.5 ТУ 6-57-95-96
7. Коррозийное воздействие на металлы, г/м ² сут., не более: - медь М1 - припой ПОС-40 - латунь Л63 - сталь 20 - чугун СЧ20 - алюминий АЛ9	0,10 0,30 0,10 0,10 0,10 0,10	По п.4.5 ГОСТ 28084-89

Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-РУ.АУ04.В.57819 от 10.01.2017

Генеральный директор ООО «ВАРМЕ ГРУПП»  / Харламов М.С.

Начальник производства  / Петрунин В.В.

