

Общество с ограниченной ответственностью
«ЭЛЬСТЕР Газэлектроника»

607224,
Нижегородская обл., г. Арзамас,
ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 8 А,
тел.: (83147) 7-98-00, 7-98-01,
факс: (83147) 7-22-41,
бухг.: (83147) 7-98-16.
e-mail: info.ege@elster.com
http://www.gaselectro.ru



ИНН/КПП 5243013811/525350001 ОКПО 48318941 ОГРН 1025201342440
р/с 40702810342320000351 Волго-Вятский Банк Сбербанка России г.Н.Новгород
БИК 042202603 к/с 30101810900000000603

исх.от 18.02.2015 № 100
на № _____ от _____

Всем заинтересованным лицам, занятым в проектировании, монтаже, эксплуатации и т. п. диафрагменных счётчиков газа ВК-G (Т)

На запросы по монтажу диафрагменных счётчиков ВК-G сообщаяю:
Счётчик устанавливается только в вертикальном положении (присоединительными штуцерами вверх), с учётом направления потока газа, указанного стрелкой на верхнем кожухе между присоединительными штуцерами.

Перед монтажом должна быть произведена очистка газопровода от загрязнений и окалины. Счётчик запрещается использовать как шаблон при проведении сварочных работ и монтировать до окончания сварочных работ на газопроводе.

Присоединение к газопроводу должно исключать возникновение сил, передаваемых на счётчик и вызывающих его порчу. При монтаже не допускается повреждение внешнего покрытия счётчика в виде царапин, задиров, сколов и т. п.

Запрещается располагать счётчик над открытым пламенем, поверхность счётчика не должна подвергаться нагреву выше (55 – 60) °С. Не рекомендуется соприкосновение счётчика с нагревательными приборами, а дна счётчика с полом.

Предприятие-изготовитель считает, что расстояние от газовых приборов до счётчика не подчиняется жёстким правилам (не регламентируется) и определяется удобством расположения счётчика для потребителя.

При монтаже на открытом воздухе счётчик должен быть предохранён от прямого попадания пыли, песка и осадков в виде дождя и снега. Рекомендуется устанавливать счётчик в шкафное устройство.

При соблюдении, вышеперечисленных правил монтажа выполнение каких-либо дополнительных условий не требуется.

Управляющий по качеству

О. Г. Гушин